

Kraków, 12.06.2025 r.
ZDW/PW/2025/4897/DN-4/AK
zn. sprawy: ZDW-DN-4-26-37/25

Wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Modernizacja odcinków DW 956 i 965 – z podziałem na części (zn. ZDW-DN-4-26-37/25)

Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzący postępowanie jw., niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego):

Pytanie nr 28:

Modernizacja odcinków DW 956 i 965 – z podziałem na części: Część nr 2 - Modernizacja DW 965 na terenie gminy Nowy Wiśnicz. W dokumencie OPZ jest podana mieszanka asfaltowa SMA 11S dla wszystkich odcinków, natomiast w kosztorysie podana jest mieszanka SMA 8 S. Proszę o doprecyzowanie, która mieszanka powinna być zastosowana.

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na pytanie nr 24 (zawarta w piśmie z dnia 09.06.2025 r. (zn. ZDW/PW/2025/4843/DN4/AK) udostępnionym w ramach strony prowadzonego postępowania).

Pytanie nr 29:

Dotyczy zamówienia Część nr 1 – odcinki DW 956 w m. Budzów: Czy nowoprojektowane kapy chodnikowe obiektu mostowego na potoku Drożdżynka odc. 110 km 1+343 należy zakotwić do ustroju nośnego? Jeśli tak, Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie pozycji, w której należy wycenić ww. zakres robót.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż nowe kapy chodnikowe należy zakotwić do ustroju nośnego, a roboty z tym związane należy ująć w kosztorysowej poz. 134.

Pytanie nr 30:

Dotyczy zamówienia Część nr 1 – odcinki DW 956 w m. Budzów: Czy nowoprojektowane kapy chodnikowe obiektu mostowego na potoku Drożdżynka odc. 110 km 1+343 winny być zwieńczone deskami gzymsowymi? Jeśli tak, Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie wysokości i kolorystyki desek oraz o podanie pozycji, w której należy wycenić ww. zakres robót.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nowoprojektowane kapy chodnikowe obiektu mostowego należy zwieńczyć deskami gzymsowymi o wymiarach 100 x 60 x 4 cm w kolorze niebieskim, a roboty z tym związane należy ująć w kosztorysowej poz. 135.

Patrz również pkt II pisma z dnia 09.06.2025 r. (zn. ZDW/PW/2025/4843/DN4/AK) udostępnionego w ramach strony prowadzonego postępowania.

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

*Z up. Dyrektora
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Inga Gęsiarz-Nowak
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych*

Rozdzielnik:
www.zdw.krakow.pl
1 x DN-4 a/a