

Kraków, 26.11.2025 r.
ZDW/PW/2025/9993/DN-4/AK
zn. sprawy: ZDW-DN-4-26-82/25

Wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Przebudowa / rozbudowa DW 973 w m. Otfinów, Czyżów, Nieciecza, Podlesie Dębowe i Żabno wraz z rozbudową skrzyżowania w m. Żelichów – opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego (zn. ZDW-DN-4-26-82/25)

Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzący postępowanie jw., niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego):

Pytanie nr 31:

W odpowiedzi na pytanie nr 3 i nr 4 Zamawiający odwołuje się do załącznika nr 2 OPZ - Analiza Geologiczno-Inżynierska. Załącznik ten dotyczy Wytocznych wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego, zatem nie odnosi się do badań konstrukcji nawierzchni. W związku z powyższym ponownie zwracamy się z prośbą o informację w zakresie konieczności wykonania badań ugięć nawierzchni oraz odwiertów przez nawierzchnię.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż zgodnie z załącznikiem nr 2 OPZ rozpoznanie geologiczno-inżynierskie ma umożliwić Projektantowi określenie warunków gruntowo-wodnych podłoża konstrukcji nawierzchni z podaniem konkretnej grupy nośności podłoża zgodnie z KTKNPIP GDDKiA 2014 r. odnośnie całego zakresu zadania w stopniu umożliwiającym zaprojektowanie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni lub ewentualnego wzmocnienia podłoża, w związku z czym nie jest konieczne wykonanie badań ugięć nawierzchni oraz odwiertów przez nawierzchnię.

Pytanie nr 32:

Prosimy o potwierdzenie, iż badania geologiczne należy wykonać jak dla prostych warunków gruntowych zgodnie z udostępnioną opinią geotechniczną. Należy zwrócić uwagę, iż przyjęcie złożonych warunków gruntowych zgodnie z zał. nr 2 do OPZ powoduje konieczność istotnego zwiększenia ilości badań z 15szt./km do 40szt./km.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że kategorię geotechniczną całego obiektu budowlanego lub jego poszczególnych części określa Projektant obiektu budowlanego na podstawie badań geotechnicznych gruntu, których zakres uzgadnia z wykonawcą specjalistycznych robót geotechnicznych.

Pytanie nr 33:

Czy dla odcinka rozbudowy DW 973 należy przewidzieć wykonanie analizy akustycznej oraz projekt ew. ekranów akustycznych?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że inwestycję należy zaprojektować zgodnie z udostępnioną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz zgodnie z zapisami OPZ w zakresie rozbudowy skrzyżowania w m. Żelichów.

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

*Z up. Dyrektora
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Inga Gęsiarz-Nowak
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych*

Rozdzielnik:
www.zdw.krakow.pl
1 x DN-4 a/a