

Kraków, 11.06.2025 r.
ZDW/PW/2025/4870/DN-4/AN
zn. sprawy: ZDW-DN-4-26-39/25

Wg rozdzielnika

**dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Modernizacja odcinka DW 781 wraz z budową chodnika w m. Płaza (w podziale na zadania)
(nr ZDW-DN-4-26-39/25)**

Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzący postępowanie jw., niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego):

Pytanie nr 7:

Czy wiaty przystankowe wchodzą w zakres zadania? Jeśli tak proszę o padnie parametrów wiaty przystankowej.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że wiaty przystankowe nie są objęte przedmiotem niniejszego zamówienia (zakres prac ich nie obejmuje).

Pytanie nr 8:

Dla zadania 1, w specyfikacji jest podane lepiszcze dla warstwy AC 22 P PMB 25/55-60 natomiast w kosztorysie jest podany AC 22 P 35/50. Prośba o doprecyzowanie, który asfalt ma zostać użyty w zadaniu.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami przedmiaru robót dotyczącego Zadania nr 1 do wykonania warstwy podbudowy ma być użyta mieszanka asfaltowa AC 22P 35/50. Jednocześnie nadmienia się, iż w treści Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dotyczącej Zadania nr 1 (STWiORB D.04.07.01. *PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO* Tablica nr 2 *Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego* / str. 105) zaistniała omyłka pisarska w zakresie określenia typu rzeczony mieszanki asfaltowej, która została już skorygowana / usunięta celem i w ramach uspoźnienia treści STWiORB z całościem treści SWZ. Mając powyższe na uwadze udostępnia się w załączeniu do niniejszego pisma zamienną STWiORB dotyczącą Zadania nr 1 uwzględniającą dokonaną korektę wskazanej omyłki – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie39_25.zip w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 11.06.2025 r.*

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy odbudowy rozebranych ogrodzeń? Jeżeli nie, czy Wykonawca na czas prowadzenia robót zobowiązany jest do wyгородzenia wspomnianych posesji wyгородzeniami tymczasowymi?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż odbudowa rozebranych ogrodzeń nie jest objęta przedmiotem niniejszego zamówienia (zakres prac tego nie obejmuje). Nadmienia się przy tym, iż Wykonawca podczas prowadzonych robót budowlanych ma obowiązek zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z prawem budowlanym, przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz regulacjami BHP.

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

*Z up. Dyrektora
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Inga Gęsiarz-Nowak
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych*

Rozdzielnik:
www.zdw.krakow.pl
1 x DN-4 a/a