

Kraków, 13.06.2025 r.  
ZDW/PW/2025/4966/DN-4/AN  
zn. sprawy: ZDW-DN-4-26-39/25

### **Wg rozdzielnika**

**dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Modernizacja odcinka DW 781 wraz z budową chodnika w m. Płaza (w podziale na zadania)  
(nr ZDW-DN-4-26-39/25)**

Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzący postępowanie jw., niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego):

#### **Pytanie nr 10:**

*Projekt zakłada wbudowanie barier ochronnych U-12a typu siatkowego z dodatkową siatką maskującą w ilości 186 mb. Bariera ochronna U12a posiada kilka swoich odmian, w związku z tym wnioskuję się o doprecyzowanie jakie dokładnie bariery Zamawiający przewiduje w ramach tego zadania.*

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że w ramach projektu budowlanego i projektu technicznego zaistniała omyłka pisarska w zakresie określenia typu barier ochronnych – w ramach niniejszego zamówienia należy wykonać bariery U-11a, a nie bariery U-12a, jako że jest to element obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD), stąd też bariery ochronne należy wykonać zgodnie z udostępnionym w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ) zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu, tj. bariery U-11a o wymiarach: długość – 2,0 m, wysokość – 1,2 m, pręt fi 10 mm, bariera rurowo-prętowa fi 48 ocynkowana ogniowo.

#### **Pytanie nr 11:**

*Czy konstrukcję jezdni należy wykonać według OPZ dla Modernizacji odcinka DW 781 w tym na poszerzeniach? Konstrukcja poszerzenia jezdni w zakresie budowy chodnika jest inna niż dla modernizowanej DW - np. uwzględnia pakiet bitumiczny inny (wcinka AC11 S) niż projektowany dla jezdni (warstwa ściernalna SMA). Prosimy o wyjaśnienie.*

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż konstrukcję jezdni na ciągu głównym drogi wojewódzkiej należy wykonać zgodnie z OPZ dla Zadania nr 2 (dotyczącym modernizacji odcinka DW 781).

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

*Z up. Dyrektora  
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie  
Inga Gęsiarz-Nowak  
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych*

Rozdzielnik:  
*www.zdw.krakow.pl*  
1 x DN-4 a/a