

Kraków, 26.04.2024 r.
ZDW/PW/2024/3138/DN-4/DS
zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-16/24

Wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach województwa małopolskiego (RFRD) – etap I – z podziałem na części (nr ZDW-DN-4-271-16/24)

- I. Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzący postępowanie jw., niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego):

Pytanie nr 3:

Przedmiar cz5 Klimontów odcinek 2 pozycja 3.2.1.8 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1 m szerokości wykopu, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3 m ilość wynosi 0. Prosimy o wyjaśnienie lub ewentualną korektę.

Pytanie nr 4:

Przedmiar cz5 Klimontów odcinek 2 pozycja 4.1.1.3 Kanały z rur litych typu PP SN8, kielichowa, łączone na wcisk DN600 ilość wynosi 0. Prosimy o wyjaśnienie lub ewentualną korektę.

Pytanie nr 5:

Przedmiar cz5 Klimontów odcinek 2 pozycja 4.1.1.6 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 600 mm ilość wynosi 0. Prosimy o wyjaśnienie lub ewentualną korektę.

Odpowiedź

(łączna na pytania nr 3 – 5)

Zamawiający informuje, iż dokumenty, których treści dotyczą powyższe pytania, zostały omyłkowo błędnie oznaczone jako przedmiar robót dla Części nr 5 i zamieszczone w ramach materiałów stanowiących OPZ dla Części nr 5 – jako że nie są to dokumenty dotyczące tego zamówienia. Wobec stwierdzenia niniejszego Zamawiający w ramach pisma z dnia 24.04.2024 r. poinformował o tym fakcie na gruncie niniejszego postępowania udostępniając jednocześnie właściwe, prawidłowe dokumenty stanowiące przedmiar robót dla Części nr 5 (zastępujące zamieszczone wcześniej na tę okoliczność nieprawidłowe dokumenty) – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp23/postepowanie16_24.zip w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 24.04.2024 r.*

Patrz również pkt II pisma z dnia 24.04.2024 r. (zn. ZDW/PW/2024/3100/DN4/DS) udostępnionego w ramach strony prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 7:

W Przedmiarze przewidziano wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PP SN8 zamiast rur PVC?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż w kontekście Części nr 2, Części nr 4, Części nr 7 i Części nr 8 dopuszcza się zastosowanie w ramach wykonania kanalizacji deszczowej zamiast rur PVC rur PP o sztywności obwodowej SN8, natomiast w kontekście Części nr 9 wymagane jest wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC.

- II. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż oprócz wniosków o wyjaśnienie treści SWZ zamieszczonych w ramach pkt I wpłynęły również inne pytania, na które Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi (wyjaśnień).

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

*Z up. Dyrektora
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Inga Gęsiarz-Nowak
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych*

Rozdzielnik:
www.zdw.krakow.pl
1 x DN-4 a/a