

Kraków, 10.02.2026 r.
RKW/1601/2026/DS
zn. sprawy: ZDW-DN-4-26-66/25

Wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Budowa połączenia DK 87 z DW 969 wraz z budową mostu na rz. Dunajec w m. Nowy Sącz (zn. ZDW-DN-4-26-66/25)

Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzący postępowanie jw., niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego).

Pytanie nr 753

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu jak wyżej, działając zgodnie z Rozdziałem IV SWZ zwracamy się z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień w sprawie w/w postępowania przetargowego: SST D.02.03.01 ROBOTY ZIEMNE. WYKONANIE NASYPÓW w pkt. 9.2.1. podaje że: Cena wykonania 1 m3 nasypu obejmuje m.in. „przygotowanie podłoża pod nasyp zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami SST”, natomiast w pkt 5.3.6. zawarto zapis: „Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia I_s określona w Tabelicy 5.1 oraz/lub wartość wtórnego modułu odkształcenia E_2 określona w punkcie 5.3.5. nie mogą być osiągnięte pomimo zagęszczenia, to należy określić tego przyczynę i podjąć działania w celu ulepszenia gruntu podłoża w stopniu umożliwiającym spełnienie wymagań. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w SST, zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inżynieria/Inspektor nadzoru.” Proszę o wyjaśnienie, czy w wypadku braku uzyskania wymaganych w SST parametrów nośności podłoża pod nasypem, doprowadzenia do wymaganych parametrów będzie stanowiło koszt Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w przypadku braku możliwości doprowadzenia gruntów rodzimych do parametrów określonych w pkt 5.3.5 i tabelicy 5.1. zgodnie ze STWiORB D.02.03.01 ROBOTY ZIEMNE. WYKONANIE NASYPÓW poprzez dogęszczenie, co jest objęte przedmiotem zamówienia, należy określić przyczynę i podjąć działania w celu ulepszenia gruntu podłoża w stopniu umożliwiającym spełnienie wymagań metodą zaproponowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, a po dokonaniu szczegółowej analizy sprawy wdrożone zostaną przewidziane na taką okoliczność ustawowo i w ramach zapisów umowy mechanizmy prawne pozwalające na aktualizację warunków realizacji zamówienia w zakresie odnoszącym się w szczególności do aspektu sfinansowania kosztów tych prac.

Pytanie nr 754

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 28 zwracamy się z prośbą o podanie na jakiej powierzchni (ar/ha) Wykonawca ma przewidzieć wykonanie badań archeologicznych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie wykonać badania archeologiczne wyprzedzające planowane prace ziemne w pobliżu stanowiska archeologicznego na powierzchni ok. 20 a.

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

*Z up. Dyrektora
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Inga Gęsiarz-Nowak
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych*

Rozdzielnik:
www.zdw.krakow.pl
1 x DN-4 a/a