

Kraków, 30.01.2025 r.
ZDW/PW/2025/759/DN-4/EG
zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-117/24

Wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Rozbudowa skrzyżowania DW 933 z ul. Kościelną i ul. Romantyczną w m. Brzeszcze (nr ZDW-DN-4-271-117/24)

Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzący postępowanie jw., niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego):

Pytanie nr 41:

Dotyczy branży teletechnicznej przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej Własności Tauron Dystrybucja. W związku z brakiem na rynku oraz możliwości produkcyjnych kabla TKDFta 24x2x1,2 Prosimy o odpowiedź czy można zastosować zamiennie kabel XZTKMXpw 25x4x0,8 do tego określonego w projekcie?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż w kontekście kwestii wskazanej w pytaniu dopuszcza się możliwość zastosowania równoważnego względem kabla wskazanego w projekcie kabla XZTKMXpw 25x4x0,8.

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Z up. Dyrektora
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Inga Gęsiarz-Nowak
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

Rozdzielnik:
www.zdw.krakow.pl
1 x DN-4 a/a