

Kraków, 24.04.2025 r.
ZDW/PW/2025/3335/DN4/JSS
zn. sprawy: ZDW-DN-4-26-13/25

Wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Rozbudowa DW 973 na terenie gminy Gręboszów
(zn. ZDW-DN-4-26-13/25)

- I. Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzący postępowanie jw., niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego):

Pytanie nr 9:

Prosimy o przesłanie tabeli robót ziemnych, naszym zdaniem pow. wykopów i nasypów zostały błędnie policzone. Zgodnie z poniższym przekrojem poprzecznym pow. nasypu zaznaczona na żółto jest znacznie zaniżona, w tym wypadku nie została uwzględniona zasyпка od konstrukcji znajdującej się na dnie wykopu (która nie jest nigdzie określona) do spodu konstrukcji. Podobne wyglądają przekroje gdzie ta warstwa nie występuje. Prosimy o korektę robót ziemnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że roboty ziemne zostały obliczone metodą kalkulacji z wykorzystaniem programu CAD, a obliczona w ten sposób ilość robót ziemnych podana jest w przedmiarze robót. Zamawiający nie widzi zatem potrzeby i uzasadnienia dla korygowania, modyfikowania, czy uzupełniania udostępnionych dokumentów określających ilość robót ziemnych.

Zamawiający jednocześnie przypomina i podkreśla, że przedmiary robót są wyłącznie materiałem podglądowym, dodatkowym, pomocniczym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym, który nie stanowi elementu / składowej Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ – zał. nr 1 SWZ) i nie wyznacza przedmiotu zamówienia, w związku z czym nie powinny one stanowić podstawy sporządzenia oferty, w tym obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiarów ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa, która udostępniona została w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

Pytanie nr 13:

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o szczegóły rozwiązania zastosowania grodzic zaznaczonych na rysunkach sytuacyjnych. Proszę o podanie jakiej długości należy zastosować grodzice. Jaki profil należy zastosować.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w projekcie przyjęto wykonanie ścianek stalowych. Grodzice mają pełnić funkcję separacyjną, wobec czego dopuszcza się zastosowanie rozwiązania alternatywnego związanego z zastosowaniem ścianek winylowych / hybrydowych – pod warunkiem zaakceptowania konkretnego rozwiązania przez Zamawiającego oraz wykonania wymaganych w tym kontekście opracowań, w tym opracowania metody pograżania grodzic. Zalecany profil grodzicy: typ U, grubość ścianki: 10 mm / 13 mm, wysokość przekroju: 450 mm. Przebieg górnej krawędzi / oczepu ścianki szczelnej dopasowano do górnej powierzchni projektowanej skarpy / pobocza korpusu drogowego lub grobli – w zależności od lokalizacji grodzicy. Posadowienie dolnej krawędzi ścianki dopasowano do głębokości dna warstw gruntów spoistych na warstwach piaszkowych występujących w podłożu oraz do spodu projektowanej konstrukcji nawierzchni (w przypadku zastosowania rozwiązań własnych Wykonawcy). W przypadkach braku gruntów piaszczystych w granicach rozpoznania przyjęta została wysokość grodzic 6 m. Parametry poszczególnych grodzic są następujące:

Lp.	Kilometraż		Strona DW (L/P)	Długość [m]	Minimalna wysokość grodzicy [m]
	Początek	Koniec			
1A	0+407,44	0+412,29	P	4,9	4,0
1B	0+418,41	0+623,98	P	197,5	4,0
2	1+862,95	1+911,01	P	48,0	6,0
3	0+419,28	0+577,31	L	152,5	4,0
4	0+569,88	0+577,31	L	7,4	4,0
5A	1+588,20	1+593,96	L	14,0	4,0
5B	1+599,96	1+648,46	L	48,5	4,0
6	2+433,90	2+454,68	L	22,4	4,0
7	2+479,23	2+502,45	L	24,0	5,0
8	3+105,95	3+132,94	L	27,0	4,0

Pytanie nr 14:

Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o tabelę robót ziemnych.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 9.

Pytanie nr 16:

Czy geowłóknina do materacy ma być wywiniętą na wierzchnia stronę materaca na całej powierzchni czy ma mieć tylko zakłady? Prosimy o przesłanie rysunków

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że geowłóknina ma być rozłożona na całej górnej powierzchni materaców.

Pytanie nr 17:

Prosimy o przesłanie rysunków/szczegółów, podanie wysokości dla:

10.10.01i Ściana z grodzic stalowych w drogownictwie		
Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic	m	546,420

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 13.

Pytanie nr 18:

Proszę o informację jaką wysokość ma mieć ścianka szczelna tracona oraz z jakich grodzic ma być wykonana.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 13.

Pytanie nr 28:

Prosimy o uszczegółowienie dokumentacji technicznej i specyfikacji w zakresie montażu grodzic które są wskazane w dokumentacji technicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że specyfikacja dotycząca grodzic znajduje się w STWiORB branży drogowej udostępnionej w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ).

Patrz również odpowiedź na pytanie nr 13.

Pytanie nr 29:

Prosimy o uzupełnienie rysunku nr D_PW-Rys04-przekroje-typowe-D.4.2. Błędnie podczytują się dane z rysunku D.4.3.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ) zamiast rysunku pn. D_PW-Rys 04-przekroje-typowe-D.4.2 omyłkowo dwukrotnie zamieszczony został rysunek pn. D_PW-Rys04-przekroje-typowe-D.4.3. Celem wyeliminowania przedmiotowej omyłki udostępnia się w załączeniu do niniejszego pisma brakujący rysunek pn. D_PW-Rys04-przekroje-typowe-D.4.2 – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem: https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp18/postepowanie13_25.zip w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 24.04.2025 r.

Pytanie nr 38:

Prosimy o określenie rodzaju materiału jaki należy użyć do wzmocnienia materacem geosyntetycznym. Czy powinna to być geokrata czy geosiatka?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż materace geosyntetyczne należy wykonać z geokraty.

Pytanie nr 42:

Z szacunków Oferenta wynika, iż pozycja nr 2,4 przedmiaru robót dotyczących Obiektów Inżynierskich (ścianki szczelne wyciągane) dotyczy jedynie zabezpieczenia wykopu na czas wymiany gruntu. Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej dotyczącej wykonania ścianek szczelnych zabezpieczających wykop na czas wykonania przepustów pod ciągiem głównym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w dokumentacji projektowej zostały przyjęte jedynie te ścianki, które zostały przez projektanta przewidziane w celu wykonania wymiany gruntu pod ławą fundamentową projektowanych przepustów. Nadmienia się, iż jeżeli w ramach przyjętej przez Wykonawcę organizacji i technologii robót konieczne będzie dodatkowe tymczasowe zabezpieczenie wykopów, to aspekt ten należy ująć i wycenić zgodnie z zapisami pkt. 9.1 STWiORB M.11.01.01. *Wykopy pod fundamenty w gruncie nieskalistych, z umocnieniem w m3 wykonania robót ziemnych.* Zamawiający nie widzi zatem potrzeby

i uzasadnienia dla korygowania, modyfikowania, czy uzupełniania udostępnionych dokumentów określających ilość asortymentową zabezpieczenia wykopów.

Zamawiający jednocześnie przypomina i podkreśla, że przedmiary robót są wyłącznie materiałem podglądowym, dodatkowym, pomocniczym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym, który nie stanowi elementu / składowej Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ – zał. nr 1 SWZ) i nie wyznacza przedmiotu zamówienia, w związku z czym nie powinny one stanowić podstawy sporządzenia oferty, w tym obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiarów ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa, która udostępniona została w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

Pytanie nr 52:

Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego, tj. przekrojów normalnych branży drogowej stwierdzono rozbieżność pomiędzy ilością nasypów do wykonania zawartych w przedmiarze robót a tymi przekrojami. Na przekrojach poprzecznych podano jedynie powierzchnię nasypów. Z analizy wynika, że w bilansie robót ziemnych opisanym w załączonym do dokumentacji przetargowej nie uwzględniono powierzchni wymian opisanych w projekcie wzmocnień podłoża. Proszę o weryfikację dokumentacji przetargowej w tym zakresie.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 9.

Pytanie nr 56:

W SZRZ, dział II. pkt 21. jest zapis: Wykonanie stałej organizacja ruchu, w szczególności: oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne, oznakowanie pionowe, punktowe elementy odblaskowe - typ ciężki, kolebkowy Czy PEO typ ciężki, kolebkowy mają być zamontowane w ramach tego zamówienia. Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej oraz przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje wykonania punktowych elementów odblaskowych (PEO), a przywołany w pytaniu zapis SZRZ odwołujący się do PEO jest niepotrzebny i bezprzedmiotowy (znalazł się w nim jedynie omyłkowo). Mając powyższe na uwadze w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się zamienny SZRZ uwzględniający powyższy kontekst (eliminujący omyłkowe niepotrzebne w świetle przedmiotu tego zamówienia odwołanie do PEO) – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp18/postepowanie13_25.zip w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 24.04.2025 r.*

Pytanie nr 59:

W formularzu WWER brak pozycji dla wodociągu-prosimy o wskazanie w której pozycji należy go umieścić.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż koszty związane z pracami dotyczącymi sieci wodociągowych należy uwzględnić w poz. 2 formularza WWER (odnoszącej się generalnie do prac

związanych z budową / przebudową, zabezpieczeniem i rozbiórką obcej infrastruktury technicznej kolidującej z obwodnicą).

Pytanie nr 61:

Prosimy o przesłanie tabeli robót ziemnych.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 9.

Pytanie nr 69:

Proszę o jednoznaczne wskazanie, czy wykonanie na etapie realizacji wzmocnienia podłoża gruntowego przy uwzględnieniu dopuszczonych możliwości optymalizacyjnych będzie się wiązało z modyfikacją wynagrodzenia umownego Wykonawcy, czy też pozostanie bez wpływu na wysokość tegoż wynagrodzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu umowy określa Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), który wedle regulacji ustawowych stanowi dokumentacja projektowa i STWiORB, jak również informacje zawarte w dodatkowych dokumentach udostępnionych przez Zamawiającego w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ) w celu doprecyzowania, wyjaśnienia i doszczegółowienia poszczególnych aspektów i kwestii, w tym w szczególności Szczegółowym Zakresie Rzeczowym Zadania (SZRZ), oraz udzielanych w toku postępowania odpowiedziach na pytania / wyjaśnieniach treści SWZ, które należy czytać łącznie z dokumentacją projektową i pozostałymi dokumentami oraz traktować jako ich uzupełnienie i doprecyzowanie w zakresie konkretnych kwestii. Także dokonane w toku niniejszego postępowania w trybie zmiany treści SWZ modyfikacje, aktualizacje i uzupełnienia konkretnych dokumentów / informacji / materiałów składających się na OPZ (stanowiących jego elementy / składowe) są wiążące i obowiązujące zgodnie z ogólnymi regułami precedencji i chronologii czasowej (dokumenty / informacje późniejsze zastępują dokumenty / informacje wcześniejsze) oraz kreują całościowo zakres i opis przedmiotu niniejszego zamówienia, który należy uwzględnić w toku czynności ofertowania – Wykonawca sporządzając wycenę ofertową zamówienia powinien uwzględnić wprowadzone zmiany i uzupełnienia, tzn. ująć w wycenie wszystkie elementy projektowe wynikające z udostępnionej w ramach OPZ dokumentacji projektowej (jej ostatecznej zamieszczonej wersji). Nadmienia się przy tym, iż zgodnie z treścią Szczegółowego Zakresu Rzeczowego Zadania (SZRZ) dopuszczona została optymalizacja rozwiązań projektowych w zakresie wzmocnienia podłoża gruntowego. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zatem wykonanie robót budowlanych określonych w ramach OPZ i taki też kontekst podlega wycenie ofertowej, przy czym z uwagi na dopuszczenie optymalizacji konkretnych rozwiązań projektowych to do decyzji danego Wykonawcy należy, czy roboty te zdecyduje się wykonać w pełni zgodnie z udostępnioną dokumentacją projektową, czy też przy uwzględnieniu ewentualnych możliwości optymalizacyjnych w zakresie, w jakim zostały one dopuszczone (biorąc za to odpowiedzialność i przyjmując na siebie związane z tym ryzyka). Nadmienia się, iż wynagrodzenie za wykonanie tego zamówienia będzie mieć charakter ryczałtowy (zasadniczo – przy uwzględnieniu postanowień umowy i obowiązujących regulacji prawnych – niezmiennie w zakresie wysokości w ramach tzw. granic ryzyka ryczałtowego) i obejmować będzie wykonanie robót budowlanych określonych w ramach OPZ, czyli wybudowanie obiektu w sposób wynikający z zapisów SWZ (przy uwzględnieniu także ewentualnych dopuszczonych możliwości optymalizacyjnych). W ocenie Zamawiającego udzielone w przedmiotowej kwestii wyjaśnienia zawierają / określają jednoznaczną odpowiedź na wskazane wyżej pytanie.

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż oprócz wniosków o wyjaśnienie treści SWZ zamieszczonych w ramach pkt I wpłynęły również inne pytania, na które Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi (wyjaśnień).

III. Ponadto Zamawiający informuje niniejszym, iż zmieniony został określony w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu termin składania ofert, termin wniesienia wadium oraz termin otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu (a w konsekwencji również termin związania ofertą) – zgodnie z poniższym:

Termin składania ofert	– 14.05.2025 r. godz. 10:00
Termin wniesienia wadium	– 14.05.2025 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert	– 14.05.2025 r. godz. 11:00

Wobec powyższego zmianie uległy zapisy cz. III pkt 5 ppkt 2, pkt 8 i pkt 11 ppkt 1 oraz cz. VI pkt 7 SWZ – cz. opisowa, w związku z czym niniejszym udostępnia się w ramach strony prowadzonego postępowania zamienne str. 21, 24 i 41 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 24.04.2025 r.) uwzględniające dokonane zmiany terminów.

Przedmiotowe zmiany zostały wprowadzone jednocześnie do treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE) w dniu 21.03.2025 r. pod nr S: 57/2025 183154-2025 (w ramach zmiany zapisów sekcji 5.1.12. *Warunki udzielenia zamówienia – Termin składania ofert, Data otwarcia* i sekcji 2.1.4. *Informacje ogólne* pkt 9 ogłoszenia), w związku z czym udostępnia się w ramach strony prowadzonego postępowania stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu – po jego opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji.

IV. Mając powyższe na uwadze w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się w ramach strony prowadzonego postępowania:

- zamienne str. 21, 24 i 41 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 24.04.2025 r.),
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (przesłane do publikacji w dniu 24.04.2025 r. – po jego opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji),
- dokumenty zamieszczone w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp18/postepowanie13_25.zip w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 24.04.2025 r.*

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Z up. Dyrektora
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Inga Gęsiarz-Nowak
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

Niniejsze pismo (wraz z wymienionymi w jego treści załącznikami) zostanie udostępnione w ramach strony prowadzonego postępowania po opublikowaniu w Dz.Urz.UE ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji (vide art. 137 ust. 5 ustawy PZP oraz art. 90 ust. 1 w związku z art. 88 ust. 3 ustawy PZP).

Rozdzielnik:
www.zdw.krakow.pl
1 x DN-4 a/a