

Kraków, 03.04.2024 r.
ZDW/PW/2024/2464/DN-4/KJ
zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-5/24

Wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Regionalne ścieżki rowerowe VeloMałopolska: budowa trasy VeloSkawa na odcinku Podolsze – Łączany (nr ZDW-DN-4-271-5/24)

Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzący postępowanie jw., niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego):

Pytanie nr 62:

Proszę o potwierdzenie czy nawierzchnia ma być koloru czarnego?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż nawierzchnia trasy rowerowej VeloSkawa na odcinku Podolsze – Łączany, którego budowa stanowi przedmiot niniejszego zamówienia, została zaprojektowana zasadniczo z betonu asfaltowego, w związku z czym kolor jej nawierzchni ma być naturalnym kolorem przedmiotowego materiału określanym potocznie jako „czarny”. Wyjątek stanowi odcinek trasy o nawierzchni z betonu cementowego, który również ma mieć swój naturalny kolor (determinowany kolorem użytego materiału).

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Z up. Dyrektora
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Inga Gęsiarz-Nowak
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

Rozdzielnik:
www.zdw.krakow.pl
1 x DN-4 a/a