

Kraków, 07.05.2025 r.  
ZDW/PW/2025/ 3695 /DN4/KJ  
zn. sprawy: ZDW-DN-4-26-24/25

### **Wg rozdzielnika**

#### **dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Rozbudowa DW 981 w m. Wilczyska (zn. ZDW-DN-4-26-24/25)**

Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzący postępowanie jw., niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego):

#### **Pytanie nr 18:**

*Proszę o podanie rozwiązania technicznego dla elementów oporowych typu L stanowiących umocnienie półki dla zwierząt, tj. sposób zakotwienia do podstawy przepustu, prefabrykat czy monolit, itp.*

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z dokumentacją projektową przewidziane jest zastosowanie elementów oporowych typu L: betonowych, prefabrykowanych L80, o grubości ścianki nie mniejszej niż 8 cm, kotwionych do dna przepustu.

#### **Pytanie nr 19:**

*Proszę o podanie wymiarów dla elementów oporowych typu L stanowiących umocnienie półki dla zwierząt.*

#### **Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 18.

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

*Z up. Dyrektora  
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie  
Inga Gęsiarz-Nowak  
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych*

Rozdzielnik:  
[www.zdw.krakow.pl](http://www.zdw.krakow.pl)  
1 x DN-4 a/a