

Kraków, 30.07.2025 r.  
ZDW/PW/2025/ 6386 /DN4/KJ  
zn. sprawy: ZDW-DN-4-26-62/25

### **Wg rozdzielnika**

**dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Regionalne ścieżki rowerowe VeloMałopolska: trasa VeloRaba – budowa odcinka na terenie gminy Pcim w m. Stróża (zn. ZDW-DN-4-26-62/25)**

Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzący postępowanie jw., niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego):

#### **Pytanie nr 1:**

(...) w związku z planowanym udziałem w przetargu pn. „Regionalne ścieżki rowerowe VeloMałopolska: trasa VeloRaba – budowa odcinka na terenie gminy Pcim w m. Stróża” zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na zamianę nawierzchni z betonu cementowego na nawierzchnię z betonu asfaltowego przy zachowaniu wymagań stawianych przedmiotowej nawierzchni w PFU.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż przedmiot niniejszego zamówienia należy wykonać w sposób i w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w SWZ / OPZ – nie dopuszcza się wskazanej w pytaniu zmiany rodzaju nawierzchni (z betonu cementowego na beton asfaltowy), co podyktowane jest uwarunkowaniami związanymi z terenem realizacji inwestycji, który z uwagi na możliwe / prawdopodobne podtopienia wymaga zastosowania nawierzchni z betonu cementowego.

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Z up. Dyrektora  
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie  
Inga Gęsiarz-Nowak  
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

Rozdzielnik:  
[www.zdw.krakow.pl](http://www.zdw.krakow.pl)  
1 x DN-4 a/a