



Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
32-400 Myślenice, ul. Piłsudskiego 47

NIP: 681-000-38-26 REGON: 35 15 07 218 BDO: 000201624 KRS: 0000180698  
Sąd Rejonowy dla RPW/10227/2026-1P XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy

tel/fax: 12 274 09 40

L. dz. 16036/26

Myślenice, 16.04.2026 r.

EZD RP ZDW w Krakowie  
Monika Płachta  
Data rejestracji: 2026-04-21  
Data wpływu: 2026-04-21

ZDW w Krakowie	
Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach	
Wpl. Data	2026 -04- 21
L. dz.	.....
Ilość zał.	..... podpis .....

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie  
Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach  
Ul. Drogowców 2  
32-400 Myślenice

*P. M. Sudek*  
21.04.2026  
*Pisownik*

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach Sp. z o.o. po rozpatrzeniu Pani/a wniosku w sprawie wydania zgody **na przebudowę przyłącza wodociągowego na działce nr 1887/17 przy ul. Drogowców w miejscowości Myślenice** informuje, że **wyraża zgodę** na przebudowę na następujących warunkach:

- 1) Przebudowy odcinka wodociągowego należy dokonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną oraz niniejszymi warunkami technicznymi wykonania.
- 2) Przekładany rurociąg należy wykonać z rur PE100 SDR11 PN16 o średnicy odpowiadającej istniejącemu wodociągowi.
- 3) Przebudowę odcinka może wykonać firma instalacyjna posiadająca odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu robót.
- 4) Przebudowa powinna odbyć się pod nadzorem przedstawiciela administratora sieci wod-kan.
- 5) Inwestor zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę na wejście w teren od właściciela lub zarządcy nieruchomości/drogi przez którą przebiega zaprojektowana trasa rurociągu.
- 6) Zamiar wykonania przebudowy odcinka wodociągowego i kanalizacyjnego należy zgłosić w formie pisemnej na odpowiednim formularzu na **min. 7 dni przed planowanym wykonaniem** celem wyznaczenia osoby nadzorującej i odbierającej prace budowlane z ramienia MZWiK Myślenice.
- 7) Niezwłocznie po wykonaniu przebudowy dokonać jej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej a następnie odbioru technicznego w obecności wyznaczonej osoby ze strony administratora sieci wod.-kan.
- 8) **Koszt wykonania przebudowy przyłącza pokrywa właściciel nieruchomości.**
- 9) Przebudowy odcinka przyłącza wodociągowego należy dokonać na podstawie przewidzianej prawem dokumentacji technicznej- projekt przebudowy.
- 10) Dokumentację techniczną należy opracować na podkładzie geodezyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i sztuką budowlaną przez uprawnioną do tego jednostkę projektową.

Warunki techniczne wykonania są ważne przez okres dwóch lat od daty jej wydania.

Otrzymują:

adresat  
 a/a

Wiceprezes Zarządu  
Miejskiego Zakładu Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.  
*mgr inż. Dariusz Łabędzki*